

3 県土都市整備委員会における村岡正嗣県議の質疑

2014年7月7日

◆議案関係

Q. 村岡委員

第88号議案について伺う。

- 1 今回の工法・構造変更等については、調査委員会等を設置して検討した結果なのか。
- 2 国土交通省から被害原因の報告を求められているはずだが、報告したのか。
- 3 本当に62cmの積雪で膜が破損したのか。実際に何cm積もった箇所から破損したのか。
- 4 はりを追加設置することだが、その重量はどのくらいか。また、重量を積雪量に換算すると何cmになるか。
- 5 膜を細分化することだが、一枚の大きさはどのくらいか。また、つなぎ合わせる工法はどのような工法か。
- 6 補正額17億円は、2月補正で説明のあった工事内訳のどの部分がどのくらい増えたのか。

A. 公園スタジアム課長

- 1 富士見市の体育館は、屋根全体が鉄骨トラス構造もろとも崩壊したことから調査委員会を立ち上げて検討したと聞いている。一方、くまがやドームは主要フレームの損傷がなかったことから、膜の張り方が検討の中心となったこと、また、地元から早期の利用再開の声が強いことから、調査委員会は設置せず部内において決定した。
- 2 まだ、報告していない。
- 6 構造強化に13億円、といが4億円である。

A. 営繕課副課長

- 3 一律に62cm積もったわけではない。部分的にはそれ以上の積雪があったものと想定される。
- 4 総重量は約120 t となり、積雪量に換算する

と約4.35cmとなる。

- 5 膜1枚の大きさは、10m×20mから10m×50mになる。

工法は、膜の端部を受け部材にボルトで接合する。その上に同様の膜材を溶着する。

Q. 村岡委員

- 1 膜材は溶着することだが、強度に問題はないのか。
- 2 補正額内訳のうち、4億円については、2月補正と同様の内容ではないのか。

A. 営繕課副課長

- 1 溶着する膜材は雨漏り対策として張りつけるものであり、強度には影響しないため、問題ない。

A. 公園スタジアム課長

- 2 雪に埋もれていた部分など、確認できなかった箇所について、新たに計上したものである。

Q. 村岡委員

- 1 新たなはりで120 t、積雪量換算で4.35cm増えることだが、設計積雪量62cmに含まれるのか。また、安全率は設定しているのか。
- 2 今回の形状変更は、誰の責任において決定したのか。また、安全性に問題はないのか。

A. 営繕課副課長

- 1 新たなはりの重量は積雪荷重に含まれていない。雪のみの重量で積雪量62cmに耐える設計となっている。また滑雪しやすい形状とするため、更なる積雪にも耐えることができると考えている。

A. 公園スタジアム課長

- 2 設計者、施工者、東京大学の川口教授などの意見を、都市整備部が取りまとめて決定したものである。構造上の安全性も問題ない。

◆都市整備部及び下水道局

Q. 村岡委員

- 1 県営公園駐車場の有料と無料の区別と考え方はあるのか。
- 2 こども動物自然公園のバリアフリー化により正面脇にスロープが設置されているが、ベビーカーを持って階段の昇降をしている家族連れの利用者を見かける。工夫が必要ではないか。
- 3 こども動物自然公園の「彩ポップ」に関して、案内図を見ても、乗り場が分かりにくいと感じており、また、そのような声も聞く。改善が必要ではないか。
- 4 県営住宅について、入居者が高齢化する中で、自治会活動の活性化のため、具体的にどのような取組を行っているのか。
- 5 水循環センター等の包括的民間委託について、消費増税の影響はどのようなものか。
- 6 水循環センターの若手職員の技術習得はどのように行っているのか。

A. 公園スタジアム課長

- 1 通年有料としているのは、こども動物自然公園、みさと公園、和光樹林公園、所沢航空記念公園の4公園である。その他、プール公園では、夏場のプール営業時期に駐車場を有料としている。また、埼玉スタジアム2002公園では、プロの試合時等に一括して正面駐車場を貸し出す際には有料としている。有料とする考え方については、東京都の公園と隣接する公園において、料金体系を都の公園と合わせている。
- 2 こども動物自然公園の正面階段については、

現地の状況をよく調査したい。

- 3 こども動物自然公園の「彩ポップ」について、バス停留所のように看板を立てているが、今度、できるだけ分かりやすくするよう努めたい。

A. 住宅課長

- 4 コミュニティ活動を活性化するため、住宅供給公社では、カラオケ機材の購入費等を助成するなど、多くの高齢者が参加しやすいようにしている。また、防火防災訓練の費用も助成している。

A. 下水道管理課長

- 5 4月以降の契約については、消費税8%が委託料に含まれる。
- 6 若手職員の技術習得については、通常業務において技術習得を図るとともに、下水道局で作成している人材開発計画により研修を実施している。また、下水道公社に若手職員を派遣し、実地で学ばせている。

Q. 村岡委員

みさと公園と和光樹林公園では隣接する東京都の料金に合わせているとのことだが、駐車料金が2時間で400円となっている。所沢航空記念公園では2時間まで無料となっており、高いとの声を聞く。東京都と対応を合わせることはできないか。

A. 公園スタジアム課長

東京都の担当者と会う機会に確認したい。